

# 原プロパンからの

## ちょっといいお話！！

今回は、知ってるようで知らないLPガスの色々。

今回は業務でお伺いし、お客様とお話していると、『えっ！？知らなかった！』とよく言われることをお伝えします。

頭の片隅に入れておくと、何かの時に為になるかもしれませんよ(ˆoˆ)

### 1、給湯器リモコンの電源が入っていてもガスは消費しません！

以前の風呂釜は種火方式の物がありましたが、外設置の給湯器は瞬間湯沸かし式なので種火はありません。リモコンの電源を入れていてもガスを消費することはありません。しかし、表示されている電力は消費します。

### 3、ガスコンロの炎は加湿器をたくと赤くなる場合があります。

冬場に加湿器をたくとコンロの炎が赤くなる場合があります。それは水道水に含まれる微量のアルカリ金属とコンロの炎が反応したためです。

但し、そうでない時は不完全燃焼の可能性もあるのですぐにご連絡下さい。

### 2、コンロのゴトクやバーナーなどは部品で新しくできます！

コンロは各部品ごとで発注可能です！ゴトクやバーナー、グリルなど古くなっていたら新しくしませんか？古くなって割れていたりしたら交換をオススメします！

### 4、ガス漏れ警報器はスプレー等でも反応します！

ガス漏れ警報器はLPガスに反応して警報が鳴ります。以前はフロンガス等を使用していたスプレー缶はLPガスが主流になってきています。キッチンなどでヘアースプレーや殺虫剤など使用されましたら警報がなることがあるので注意が必要です！

以前から検針に伺った際に家の裏手でお客様とお会いすることがあり、双方に驚くことが多くありました。

今後検針の際は基本的に原プロパンカラーの68Tシャツやパーカー等を着て検針に伺います。

どうぞ宜しくお願い致します。



私ごとではございますが、先日第二子が誕生しました！女の子です。これを励みにより一層仕事を頑張りたいと思います。

お産に立ち合わせて頂きましたが、世のお母様方の偉大さに改めて気づかされました。

先日の母の日、皆様は何かされましたか？ 慎太郎



ブログを毎日更新中(\*‘▽‘)  
「原プロパン ブログ」で検索！！

原プロパン瓦斯有限公司  
〒811-2208 糟屋郡志免町吉原113-1  
TEL:092-935-0371 FAX:092-935-5794  
平成27年5月 第9号